

## Gmach Główny, Pl. Politechniki 1

Element ocen	Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją ruchu - niechodzące	Osoby niepełnosprawne z częściową dysfunkcją narządu ruchu- chodzące	Osoby z dysfunkcją narządu wzroku	Planowane działania dostosowawcze, które wydział zamierza podjąć
<b>Opis budynku: budynek 5 kondygnacyjny.</b> <b>Budynek wpisany do rejestru zabytków.</b>				
<b>1. Ogrodzenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brama, furka w ogrodzeniu (od ulicy Noakowskiego) nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych w dostaniu się na Teren Główny PW.</li> <li>▪ Szerokość furki wynosi około 1m.</li> <li>▪ Przy bramie wjazdowej zabezpieczonej szlabanem są pracownicy Straży Akademickiej. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, bądź kulach może wówczas bez konieczności wysiadania z samochodu wjechać bezpośrednio na teren Główny PW.</li> </ul>			
<b>2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na Terenie Głównym zostały wyznaczone dwa miejsca postojowe przeznaczone do parkowania auta, z którego wyłącznie mogą korzystać osoby niepełnosprawne.</li> <li>▪ Stanowiska postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne są oznakowane.</li> </ul>			
<b>3. Dojścia, wejścia i dojazdy</b>	<p>W bramie I Gmachu Głównego <b>jest winda dla osób niepełnosprawnych</b> zapewniająca dostęp osobom niepełnosprawnym do poziomów od parteru po czwarte piętro obiektu.</p> <p>Utrudnione dotarcie osób niepełnosprawnych do windy (w bramie nr 1) ze względu na różnice poziomów pomiędzy chodnikiem-jezdnią.</p>			
<b>4. Schody zewnętrzne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dwa schodki przed wejściem głównym uniemożliwiają dostęp tym wejściem osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją ruchu- niechodzącym.</li> </ul>	<p>Osoby z dysfunkcją narządu ruchu chodzące, z dysfunkcją narządu wzroku napotkają następujące trudności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ powierzchnia krawędzi dwóch schodów przed wejściem głównym nie jest zabezpieczona przed poślizgiem,</li> <li>▪ schody zew. nie są osłonięte przed wpływami warunków atmosferycznych.</li> </ul>		
<b>5. Schody wewnętrzne</b>	<p>Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu- niechodzące mogą korzystać z windy (w bramie I) dla osób niepełnosprawnych, aby uzyskać dostęp do poszczególnych kondygnacji gmachu</p> <p>Schody wewnętrzne nie są przystosowane do poruszania się</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ balustrady przyścienne umożliwiają lewo- prawostronne ich użytkowanie (schody główne),</li> <li>▪ zarówno szerokość jak i wysokość stopni spełniają wymogi prawa,</li> <li>▪ na schodach w klatce głównej zastosowano listwy antypoślizgowe, na schodach</li> </ul>	<p>Osoby z dysfunkcją narządu wzroku napotkają następujące trudności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nie zastosowano kontrastowego oznaczenia krawędzi każdego ze stopni,</li> <li>▪ spoczniki schodów nie są wykończone w sposób wyróżniający pas 30 cm od</li> </ul>	

	po nich osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu-niechodzących.	w bocznych klatkach brak listew antypoślizgowych	krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nie zastosowano oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia w biegu.</li> </ul>	
<b>6. Pochylnie</b>	Nie ma konieczności korzystania z pochylni ze względu na windę (brama nr I) która umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji Gmachu Głównego.			
<b>7. Windy</b>	<p>Winda dostosowana do osób niepełnosprawnych (brama nr I) umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich kondygnacji obiektu.</p> <p>Z windy tej mogą korzystać osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby z dysfunkcją narządu wzroku, ponieważ wyposażona została w system informacji głosowej, przyciski i wyłączniki posiadają oznakowanie dotykowe pismem Braille'a.</p> <p>Ponadto wymiary kabiny dźwigu umożliwiają wjazd jak również korzystanie osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją ruchu-niechodzącym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ różnica poziomów podłogi dźwigu zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie jest większa niż 0,02 m,</li> <li>▪ zgodna z przepisami szerokość (ok. 1m) drzwi wejściowych do kabiny dźwigu, szerokość (ok. 1,2 m) oraz długość kabiny,</li> <li>▪ tablica przyzywowa (strefa włączników i przycisków wew. kabiny) znajduje się na wysokości od 97 cm do 115 cm,</li> <li>▪ poręcze w kabinie dźwigu znajdują się na wymaganej wysokości 0,9 m.</li> </ul> <p>Winda w klatce C (przy toalecie damskiej) szerokość ok. 70 cm brak możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu-niechodzące.</p> <p>Winda w klatce A (przy toalecie męskiej) szerokość drzwi wejściowych ok. 90 cm.</p> <p>W obu windach brak poręczy, sygnalizacji głosowej.</p>			
<b>8. Pomieszczenia higienicznosanitarne</b>	Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone na parterze Gmachu Głównego. Toaleta damska (klatka C) oraz toaleta męska (klatka A) spełniają wymagania prawa.			
<b>9. Przedśionek (wejście główne)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brak możliwości wjazdu do przedśionka (wejście główne do gmachu) ze względu na obecność dwóch schodów zewnętrznych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Powierzchnia podłogi w przedśionku pozbawiona schodów –brak różnicy poziomów</li> </ul> <p>Osoby z dysfunkcją narządu ruchu chodzące, z dysfunkcją narządu wzroku napotkają następujące trudności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ długość przedśionka (poza polem otwierania drzwi) poniżej wymaganego 150 cm.</li> </ul>		
<b>10. Pomieszczenia, korytarze</b>	Winda dla osób niepełnosprawnych (brama nr 1) umożliwia dostęp osobom z dysfunkcją narządu ruchu do wszystkich kondygnacji gmachu.  Do sal o numerach 401, 430, 437, 437A (IV piętro) utrudniony dostęp mają osoby z dysfunkcją narządu ruchu ze względu na znaczną różnicę poziomów		Osoby, z dysfunkcją narządu wzroku napotkają następujące trudności: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ progi, pojedyncze schody w pomieszczeniach, korytarzach,</li> </ul>	

	<p>pomiędzy wejściem do sali a powierzchnią podłogi w sali ( 4-5 schodów tuż za drzwiami wejściowymi).</p> <p>Aby osoba niechodząca (poruszająca się na wózku) mogła wjechać do tych ww. sal konieczna jest pomoc ze strony osób trzecich.</p> <p>W korytarzu na IV piętrze różnice poziomów-pojedyncze schody, które utrudniają przemieszczanie się w obrębie IV piętra.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ powierzchnia podłóg w korytarzach nie jest wykonana z materiałów antyślizgowych,</li></ul>	
--	---	--	--